

Saksprotokoll

Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 08.02.2011
Sak: 39/11

Resultat: Behandlet
Arkivsak: 10/47439
Tittel: **DRIKKEVANN FRA BENNA I MELHUS KOMMUNE OG
OVERFØRING AV SPILLVANN FRA MELHUS KOMMUNE TIL
HØVRINGEN AVLØPSRENSLEANLEGG I TRONDHEIM
GJENNOMGANG AV KOSTNADER**

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet tar utredningen om valg av teknisk løsning og nye kostnadsvurderinger i samarbeidsprosjektet om vann og spillvann mellom Melhus og Trondheim kommune til orientering. Formannskapet går inn for at det etableres overføringsanlegg med stor rørdimensjon (1200/ 1000 mm) for transport av reserve/ forsyningsvann fra Benna i Melhus kommune til drikkevannssystemet i Trondheim.

Rita Ottervik
Ordfører

Kari Aarnes

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift